

Mynämäen Vesihuolto Oy
Keskuskatu 21
23100 MYNÄMÄKI

Tilausno 200394 (WMYNÄMÄK/P3), saapunut 11.4.2017, näytteet otettu 11.4.2017 (10:55)
Näytteenottaja: Terv.tark. Riitta Laaksonen

NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus |
|---------|-----------------|
| 4483 | Pyhän koulu |

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määrittäminen | Yksikkö | 4483 | STM 1352 |
|-----------------------------|------------|---------|----------------|
| Escherichia coli * | pmy/100 ml | 0 | <1 (a) |
| Fluoridi, F * | mg/l | 1,2 | «1,5 (a) |
| Nikkeli, Ni * | µg/l | 19 | «20 (a) |
| Alumiini, Al * | µg/l | 25 | «200 (b) |
| Ammonium, NH ₄ * | mg/l | <0,004 | «0,50 (b) |
| Mangaani, Mn * | µg/l | 3 | «50 (b) |
| Rauta, Fe * | µg/l | 8 | «200 (b) |
| Clostridium perfringens* | pmy/100 ml | 0 | <1 (b) |
| Koliformiset bakteerit * | pmy/100 ml | 0 | <1 (b) |
| pH (25 °C) * | | 7,5 | «9,5, »6,5 (b) |
| Sähkönjohtavuus (25 °C) * | µS/cm | 300 | «2500 (b) |
| Sameus * | FNU | 0,2 | |
| Väri * | mg/l Pt | 1 | |
| Haju | | Hajuton | |
| Maku | | Mauton | |
| Kokonaiskovuus * | mmol/l | 1,1 | |
| kokonaiskovuus * | °dH | 6,2 | |
| Kalsiumkovuus * | mmol/l | 0,64 | |
| Magnesiumkovuus * | mmol/l | 0,47 | |

Merkitöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.



Jari Puusa
laboratoriopäällikkö

TIEDOKSI

Uudenkaupungin kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto/Riitta Laaksonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.

Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.