

Mynämäen Vesihuolto Oy
Keskuskatu 21
23100 MYNÄMÄKI

Tilausno 209545 (WMYNÄMÄK/P3), saapunut 12.12.2017, näytteet otettu 12.12.2017 (11:20)
Näytteenottaja: Terv.tark. Riitta Laaksonen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
20527	Pyhän koulu

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	20527	STM 1352
Escherichia coli *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Fluoridi, F *	mg/l	1,2	«1,5 (a)
Nikkeli, Ni * (ei juoksuuttettu)	µg/l	20	«20 (a)
Alumiini, Al *	µg/l	17	«200 (b)
Ammonium, NH ₄ *	mg/l	<0,004	«0,50 (b)
Mangaani, Mn *	µg/l	4	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	7	«200 (b)
Koliformiset bakteerit *	pmy/100 ml	0	<1 (b)
pH (25 °C) *		7,6	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	330	«2500 (b)
Sameus *	FNU	250	
Väri *	mg/l Pt	<1	
Haju		Hajuton	
Maku		Mauton	
Kokonaiskovuus *	mmol/l	1,1	
kokonaiskovuus *	°dH	6,4	
Kalsiumkovuus *	mmol/l	0,57	
Magnesiumkovuus *	mmol/l	0,57	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Nikkelipitoisuus on määritetty juoksuuttamattomasta näytteestä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti.



Jari Puusa
laboratoriopäällikkö

TIEDOKSI

Uudenkaupungin kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto/Riitta Laaksonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.

Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.