

Yleisessä tietoverkossa julkaistavat tiedot ympäristönsuojelulain (527/2017) 106 e § ja keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1065/2017) 21 § mukaisesti.

| | |
|--|--|
| Energiatuotantolaitos | Mynämäen pellettilämpökeskus |
| Toiminnanharjoittaja | Vapo LS Oy |
| Käyntiosoite | Pyykkärintie 7, 23100 Mynämäki |
| Toimialaluokka | Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu |
| Rekisteröinti | 19.5.2015 |
| Vanha ympäristölupa | Viranhaltijapäätös § 5, 4.9.2008 |
| Yksiköt, polttoaineteho | 3,5 MW:n pellettikattila (K1), 3 MW:n kiinteän polttoaineenkattila (K3) ja 5 MW:n öljykattila (K2) |
| Käyttöönottovuosi | 2008 |
| Käytettävät polttoaineet | K1, Pelletti, K 3 hake, K 2 kevyt polttoöljy |
| Arvio käyttötunneista vuodessa | K 1 8500, K2 3000, K3 38 |
| Keskimääräinen tehotaso | |
| Toiminta-ajan rajoitus, enintään 500 h/a | |
| Edellinen päästömittaus | 23.5.2017 |